RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé La Réunion

Monsieur Le Président de la CINOR,
97490 Saint-Denis

RÉSULTATS DES ANALYSES
EAU D'ALIMENTATION

NUMÉRO DE PRÉLÈVEMENT

67220

SAINTE-SUZANNE - RESEAU BRAS PISTOLET

UGE : SAINTE-SUZANNE

Prélevé le : 14/09/2026

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Type d'analyse : A1F

Point de surveillance du prélèvement : PETITE RIVIERE ST JEAN

Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

Laboratoire prestataire : Microlab

RÉSULTATS MESURES DE TERRAIN

Aspect (qualitatif) : 0 sans objet

Chlore libre : 0.58 mg(Cl2)/L

Chlore total : 0.89 mg(Cl2)/L

Coloration (qualitatif) : 0 Sans objet

Odeur (qualitatif) : 0 Sans objet

Saveur : 0 (0 = normale ; 1 = anormale ; 2 = non-mesurée)

Température de l'eau spécifique DOM : 17.7 °C

Température de mesure du pH : 18.2 °C

Turbidité néphélométrique NFU : 0.33 NFU

pH : 7 unité pH

Conclusion sanitaire :

Eaux non conformes aux limites de qualité. Par ailleurs, l'évolution des teneurs en trihalométhanes est sous surveillance sur ce point de prélèvement.

POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR DÉLÉGATION

La Responsable du Service SE
Ingénieure Sanitaire
Hélène THEBAULT

SYNTHÈSE DES ANOMALIES

Paramètres	Résultats	Limite de qualité	Référence de qualité	Seuil de gestion	Observations
ACIDES HALOCETIQUES_SOMME	96 µg/L	< 60	-	< 30	Valeur hors limites
Acide dichloroacétique	39 µg/L	-	-	< 30	Valeur hors seuil
Acide trichloroacétique	57 µg/L	-	-	< 30	Valeur hors seuil

Limite de qualité : limite impérative fixée par la réglementation nationale pour les paramètres microbiologiques et chimiques susceptibles de produire des effets immédiats ou à plus long terme sur la santé des consommateurs.
Référence de qualité : valeur indicative fixée par la réglementation nationale qui reflète le bon fonctionnement des installations de traitement et de distribution d'eau potable. Le non-respect de cette valeur doit alerter l'exploitant mais n'a pas d'incidence directe sur la santé des consommateurs.
Seuil de gestion : valeur indicative fixée localement mettant en évidence une dégradation environnementale ou une dérive sur un système de production d'eau potable, sans incidence directe sur la santé des consommateurs.

RÉSULTATS D'ANALYSES EN LABORATOIRE

Paramètres	Résultats	Limite de qualité	Référence de qualité	Observations
ACIDES HALOCETIQUES_SOMME	**96 µg/L**	< 60	-	**Valeur hors limites**
Acide bromoacétique	<1 µg/L	-	-	
Acide dibromoacétique	<1 µg/L	-	-	
Acide dichloroacétique	**39 µg/L**	-	-	**Valeur hors seuil**
Acide monochloroacétique	<1 µg/L	-	-	
Acide trichloroacétique	**57 µg/L**	-	-	**Valeur hors seuil**
Ammonium (en NH4)	<0.05 mg/L	-	< 0.1	
Aspect	0	-	-	
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 UFC/mL	-	-	
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 UFC/mL	-	-	
Bact. et spores sulfito-réductrices	<1 n/(100mL)	-	< 1	
Bactéries coliformes	<1 UFC/100mL	-	< 1	
Bromoforme	<5.0 µg/L	< 100	-	
Carbone organique total	1.02 mg(C)/L	-	< 2	
Chlore libre	0.58 mg/l	-	-	
Chlore total	0.89 mg/l	-	-	
Chlorodibromométhane	<5.0 µg/L	< 100	-	
Chloroforme	50 µg/L	< 100	-	
Chlorures	6.4 mg/L	-	< 250	
Coloration	<10 mg(Pt) /L	-	< 15	
Conductivité à 25°C	**47 µS/cm**	-	200 < x < 1100	**Valeur hors référence**
Couleur (qualitatif)	0	-	-	
Dichloromonobromométhane	<5.0 µg/L	< 100	-	
Entérocoques /100 ml -MS	<1 n/(100 mL)	< 1	-	
Escherichia coli / 100ml - MF	<1 n/(100 mL)	< 1	-	
Nitrates (en NO3)	0.3 mg/L	< 50	-	
Nitrates /50 + Nitrites /3	0.006 mg/L	< 1	-	
Nitrites (en NO2)	<0.05 mg/L	< 0.5	-	
Odeur (qualitatif)	0	-	-	
PH	7 unité pH	-	6.5 < x < 9	
Saveur (qualitatif)	0	-	-	

Sulfates	0.9 mg/L	-	< 250	
Température de l'eau	17.7 °C	-	-	
Température de mesure du pH	18.2 °C	-	-	
Titre alcalimétrique	<2.0 °f	-	-	
Titre alcalimétrique complet	<2.0 °f	-	-	
Titre hydrotimétrique	1.4 °f	-	-	
Trihalométhanes (4 substances)	50 µg/L	< 100	-	
Turbidité néphélométrique NFU	0.33 NFU	-	< 2	