

RÉSULTATS DES ANALYSES EAU D'ALIMENTATION

NUMÉRO DE PRÉLÈVEMENT

67250

POSSESSION (LA) - RESEAU LES HTS DE STE-THERESE

UGE : POSSESSION (LA)

Point de surveillance du prélèvement : HAUTS DE
STE THERESE

Prélevé le : 26/05/2026

Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR
L'ARRETE PREFECTORAL

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Laboratoire prestataire : Microlab

Type d'analyse : A2F

RÉSULTATS MESURES DE TERRAIN

Aspect (qualitatif) : 0 sans objet

Chlore libre : 0.33 mg(Cl₂)/L

Chlore total : 0.34 mg(Cl₂)/L

Coloration (qualitatif) : 0 Sans objet

Odeur (qualitatif) : 0 Sans objet

Saveur : 0 (0 = normale ; 1 = anormale ; 2 = non-mesurée)

Température de l'eau spécifique DOM : 22.1 °C

Température de mesure du pH : 22.1 °C

Turbidité néphélométrique NFU : 0.22 NFU

pH : 7.9 unité pH

Conclusion sanitaire :

["Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés."]

POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR DÉLÉGATION

La Responsable du Service SE



Ingénieure Sanitaire
Hélène THEBAULT

SYNTHÈSE DES ANOMALIES

| Paramètres | Résultats | Limite de qualité | Référence de qualité | Seuil de gestion | Observations |
|------------------------|-----------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|
| PAS D'ANOMALIES | | | | | |

Limite de qualité : limite impérative fixée par la réglementation nationale pour les paramètres microbiologiques et chimiques susceptibles de produire des effets immédiats ou à plus long terme sur la santé des consommateurs.

Référence de qualité : valeur indicative fixée par la réglementation nationale qui reflète le bon fonctionnement des installations de traitement et de distribution d'eau potable. Le non-respect de cette valeur doit alerter l'exploitant mais n'a pas d'incidence directe sur la santé des consommateurs.

Seuil de gestion : valeur indicative fixée localement mettant en évidence une dégradation environnementale ou une dérive sur un système de production d'eau potable, sans incidence directe sur la santé des consommateurs.

RÉSULTATS D'ANALYSES EN LABORATOIRE

| Paramètres | Résultats | Limite de qualité | Référence de qualité | Observations |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| 2,4-D | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| 2,6 Dichlorobenzamide | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| 2-amino-N-iso-propylbenzamide | <0.01 µg/L | < 0.1 | - | |
| 8-OH BENTAZONE | <0.10 µg/l | < 0.1 | - | |
| AMETOCTRADINE | <0.03 µg/l | - | - | |
| AMPA | <0.02 µg/L | - | - | |
| Aclonifen | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Acétamiprid | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Aldrine | <0.01 µg/L | < 0.03 | - | |
| Aminopyralid | <10.0 µg/L | < 0.1 | - | |
| Aminotriazole | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Ammonium (en NH4) | <0.05 mg/L | - | < 0.1 | |
| Améthryne | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Antraquinone (pesticide) | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Aspect | 0 | - | - | |
| Asulame | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Atrazine | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0.05 µg/L | < 0.1 | - | |
| Atrazine déséthyl | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | <0.05 µg/L | < 0.1 | - | |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Atrazine-2-hydroxy | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Atrazine-déisopropyl | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Azimsulfuron | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Azoxystrobine | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 UFC/mL | - | - | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 UFC/mL | - | - | |
| Bact. et spores sulfito-réductrices | <1 n/(100mL) | - | < 1 | |
| Bactéries coliformes | <1 UFC/100mL | - | < 1 | |
| Benalaxyl-M | <0.10 µg/L | < 0.1 | - | |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|--------|----------------|--|
| Benoxacor | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Bentazone | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Boscalid | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Brodifacoum | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Bromacil | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Bromadiolone | <0.03 µg/L | < 0.1 | - | |
| Bénalaxyl | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| CHLOROTHALONIL R417888 | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| CHLOROTHALONIL-4-HYDROXY | <0.10 µg/L | < 0.1 | - | |
| Carbendazime | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Chlorantraniliprole | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Chlordécone | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Chlore libre | 0.33 mg/l | - | - | |
| Chlore total | 0.34 mg/l | - | - | |
| Chlorothalonil | <0.10 µg/L | < 0.1 | - | |
| Chlorothalonil R471811 | <0.10 µg/L | < 0.1 | - | |
| Chlorthiamide | <0.50 µg/L | < 0.1 | - | |
| Chlortoluron | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Chlorures | 15 mg/L | - | < 250 | |
| Clopyralid | <0.100 µg/L | < 0.1 | - | |
| Coloration | <10 mg(Pt) /L | - | < 15 | |
| Conductivité à 25°C | 249 µS/cm | - | 200 < x < 1100 | |
| Couleur (qualitatif) | 0 | - | - | |
| Cymoxanil | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Cyromazine | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Deltaméthrine | <0.08 µg/L | < 0.1 | - | |
| Dicamba | <0.10 µg/L | < 0.1 | - | |
| Dichlobénil | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Dichlofluanide | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Dichlorophénol-2,4 | <0.02 µg/L | - | - | |
| Dichlorvos | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Dieldrine | <0.01 µg/L | < 0.03 | - | |
| Difenacoum | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|---|--|
| Difénoconazole | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Dimétachlore | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Diméthénamide | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Diquat | <0.01 µg/L | < 0.1 | - | |
| Diuron | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| ESA Métolachlore | <0.01 µg/L | - | - | |
| ESA alachlore | <0.02 µg/L | - | - | |
| Entérocoques /100 ml -MS | <1 n/(100 mL) | < 1 | - | |
| Escherichia coli / 100ml - MF | <1 n/(100 mL) | < 1 | - | |
| Ethylenethiouree | <0.03 µg/L | < 0.1 | - | |
| Fipronil sulfone | <0.01 µg/L | < 0.1 | - | |
| Flufenacet | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Flufenacet ESA | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Fluopicolide | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Fluopyram | <0.03 µg/L | < 0.1 | - | |
| Fluroxypir | <0.05 µg/L | < 0.1 | - | |
| Fosetyl-aluminium | <0.10 µg/L | < 0.1 | - | |
| Fosthiazate | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Furosemide | <5 ng/L | - | - | |
| Fénoprop | <0.01 µg/L | < 0.1 | - | |
| Glufosinate | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Glyphosate | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Heptachlore | <0.005 µg/L | < 0.03 | - | |
| Heptachlore époxide | <0.01 µg/L | < 0.03 | - | |
| Hexazinone | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Hydroxyterbutylazine | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Imazalile | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Imazamox | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Imidaclopride | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Iopromide | <10 ng/L | - | - | |
| Iprodione | <0.05 µg/L | < 0.1 | - | |
| Isoxaflutole | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Lambda Cyhalothrine | <0.04 µg/L | < 0.1 | - | |

| | | | | |
|----------------------------|--------------|-------|-------------|--|
| Linuron | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Lorazepam | <0.005 ng/L | - | - | |
| METOLACHLORE CGA 354742 | <0.005 µg/l | - | - | |
| METOLACHLORE CGA37735 | <0.10 µg/l | - | - | |
| METOLACHLORE CGA50267 | <0.10 µg/l | - | - | |
| Mancozèbe | <2.0 µg/L | - | - | |
| Metoprolol | <5 ng/L | - | - | |
| Monuron | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Mécoprop | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Mésotrione | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Métalaxyle | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Métamitrone | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Métolachlor NOA | <0.02 µg/L | - | - | |
| Métolachlore | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Métribuzine | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| N,N-Dimethylsulfamide | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Nicosulfuron | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Nitrates (en NO3) | 9.3 mg/L | < 50 | - | |
| Nitrates /50 + Nitrites /3 | 0.186 mg/L | < 1 | - | |
| Nitrites (en NO2) | <0.05 mg/L | < 0.5 | - | |
| OXA alachlore | <0.01 µg/L | < 0.1 | - | |
| OXA metolachlore | <0.005 µg/L | - | - | |
| Odeur (qualitatif) | 0 | - | - | |
| Ofloxacine | <10 ng/L | - | - | |
| Oxadiazon | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Oxadixyl | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Oxazepam | <5 ng/L | - | - | |
| PENDIMÉTHALINE (M455H001) | <0.10 µg/l | - | - | |
| PH | 7.9 unité pH | - | 6.5 < x < 9 | |
| PROPACHLORE ESA | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Pendiméthaline | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Perméthrine | <0.04 µg/L | < 0.1 | - | |
| Phosphate de tributyle | <0.10 µg/L | - | - | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------|-------|--|
| Piclorame | <0.05 µg/L | < 0.1 | - | |
| Propachlore | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Propiconazole | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Propranolol | <5 ng/L | - | - | |
| Propyzamide | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Pyridate | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Pyrimicarbe | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Pyriméthanil | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Pyréthrine | <0.08 µg/L | < 0.1 | - | |
| S-Métolachlore | <0.100 µg/L | < 0.1 | - | |
| Saveur (qualitatif) | 0 | - | - | |
| Simazine | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Sulcotrione | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Sulfamethoxazole | <5 ng/L | - | - | |
| Sulfates | 6.5 mg/L | - | < 250 | |
| Sulfosate | <0.03 µg/L | < 0.1 | - | |
| TRICLOSAN | <0.01 µg/l | - | - | |
| Température de l'eau | 22.1 °C | - | - | |
| Température de mesure du pH | 22.1 °C | - | - | |
| Terbutylazin | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Terbutylazin déséthyl | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Terbutylazin déséthyl-2-hydroxy | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Terbutryne | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Thiabendazole | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Thiaclopride | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
| Tiocarbazil | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Titre alcalimétrique | <2.0 °f | - | - | |
| Titre alcalimétrique complet | 9.1 °f | - | - | |
| Titre hydrotimétrique | 8.4 °f | - | - | |
| Tolyfluanide | <0.05 µg/L | < 0.1 | - | |
| Tributyltin cation | <0.01 µg/L | < 0.1 | - | |
| Triclopyr | <0.02 µg/L | < 0.1 | - | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.22 NFU | - | < 2 | |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------|---|--|
| Tébuconazole | <0.005 µg/L | < 0.1 | - | |
|--------------|-------------|-------|---|--|